



תושב/ת יקר/ה!

מוגש לך בזאת דו"ח שנתי לאיכות המים בחולון לשנת 2025

כחלק מהשירות לציבור הרינו מתכבדים למסור לתושבי חולון ולצרכני המים של העיר חולון דיווח של האיכות המים אשר סופקו בשנת 2025.

מקורות המים: כל צריכת המים בעיר חולון מסופקת על ידי חברת מקורות, המזרימה מים מהקו המערבי הניזון מהמוביל הארצי ו/או ממתקני ההתפלה בדרום. בנוסף ישנה אספקת מים מבארות מקורות בתחומי העיר חולון.

כמות המים: בשנת 2025 סופקו כ- 15.12 מיליון מ"ק מים לתושבים ולתעשייה.

בדיקת איכות המים מעוגנת ב- "תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) בדיקות בקטריאליות במערכת אספקת המים נעשות בנקודת דיגום מייצגות ברחבי העיר / מועצה (כל נקודה נבדקת במחזוריות בממוצע אחד לחודש). הדגימות נלקחות ע"י דוגם מוסמך, מנקודות דיגום שונות ברשת אספקת המים בחולון ונבדקו במעבדות משרד הבריאות.

החל משנת 2006, מתבצע דיגום לגילוי ריכוז המתכות (ברזל, נחושת, עופרת), בדיקת טריהלומתנים, פלואור ורמת העכירות במים המסופקים.

במקרים של קבלת "תוצאה חריגה" מתבצעת בדיקה חוזרת תוך 24 שעות.

- במידה והתוצאה תקינה, התוצאה החריגה אינה מתבטלת ועדין מתבטאת בעמודה של אחוז החריגה.
- במידה והתוצאה שוב אינה תקינה ננקטים אמצעים למניעת הספקת מים לצרכנים עד לקבלת תוצאות תקינות.

מספר תוצאות הבדיקות			מספר הבדיקות הבקטריולוגיות		
אחוז החריגות	*חריגות	תקינות	בוצעו בפועל	מתוכננות	ישוב חולון
0.86	13	1490	1516	1503	
מספר תוצאות הבדיקות			מספר הבדיקות הכימיות		
אחוז החריגות	*חריגות	תקינות	בוצעו בפועל	מתוכננות	ישוב חולון
1.5%	1	62	64	63	

*חריגות

ממצאים לאחר טיפול	הטיפול שבוצע	תיאור החריגה
ממצאי הדיגום החוזר יצאו תקינים וכן דיגומים שלאחר מיכן.	דיווח למשרד הבריאות ביצוע שטיפת קו וביצוע דיגום חוזר ביצוע תחקיר בין הגורמים דוגם – מעבדה.	חריגה בקוליפורמים בשלושה עשר דיגומים שונים לאורך השנה.

מתוצאות הבדיקות עולה כי איכות

מי השתייה שסופקו בחולון בתקופה זו מהבחינה המיקרוביאלית והכימית, הינה טובה מאוד!