



06 אפריל 2021  
כ"ד ניסן תשפ"א

לכבוד  
משתתפי המכרז  
א.ג.נ.,

**הנדון: הודעה מס' 1 - מכרז פומבי מס' 1/2021**  
**לשרוול וניפוץ קווי ביוב בערים חולון, אור יהודה ובמועצות אזור ובית דגן**

1. מצ"ב להודעה זו תשובות לשאלות המשתתפים. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות מסמכי המכרז.
2. המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בנספח א' זה לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.
3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישם, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.
4. **תשומת ליבכם!! עדכון מועדים:**
  - 4.1. ניתן להגיש שאלות הבהרה עד ליום 14.04.2021 בשעה 12:00.
  - 4.2. ניתן להגיש הצעות עד ליום 2.05.2021 בשעה 13:00.

בכבוד רב,

אריק מולה, מנכ"ל

מי שיקמה בע"מ



תשובות	נוסח השאלה	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	מס"ד	
קיימת טעות סופר סעיף מחזור כספי יהיה 3.3 וסעיף הגשת העברות יהיה 3.4	נראה כי נפלה טעות סופר וסעיף 3.2 חוזר על עצמו פעמיים. אנא הבהרתכם.	3.2	4	.1	
יש להיצמד לכל האמור סעיף 3.2 בתנאי הסף.	נראה כי נפלה טעות סופר וצירוף ההמלצות מתייחסות לסעיף 3.2 בתנאי הסף.	2	14	.2	
יש להתייחס לפירוט כפי שמופיע בסעיף בתנאי הסף והשינויים לגבי תנאי הסף כפי שמופיע בהודעה הנפרדת על תיקון תנאי הסף.	<p><b>נראה כי נפלה טעות בדרישת הניסיון המופיעה מעל הטבלה במסמך א'1, אשר אינה תואמת לתנאי הסף בהיבטים הבאים:</b></p> <p><b><u>בתנאי הסף 3.2 נדרש להציג:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- עבודת שירוול בקו קוטר 500 ומעלה ומאורך 300 מטר ו 700 מטר במצטבר.</li> <li>- עבודת ניפוץ באורך 300 מטר ו 1000 מטר במצטבר.</li> <li>- נדרש להציג עבודות שבוצעו בהיקף כספי מצטבר של כ-5 מ' נח בין השנים 2017-2020.</li> </ul> <p>את כל האמור נדרש לפרט במסמך א'1.</p> <p><b><u>בהמשך לכך במסמך א'1 סעיף 2 נדרש להציג:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ניסיון של 3 שנים בביצוע עבודות.</li> </ul>	2	14	.3	



	<p>- עבודת שיריול אחת בקוטר 500 מ"מ ומעלה ובאורך 500 מטר לפחות.</p> <p>- עבודת ניפוץ אחת באורך 500 מטר לפחות.</p> <p>נבקש הבהרתכם לגבי פירוט הניסיון הנדרש להצגה בטבלה.</p>				
יש להתייחס לשריול בשיטת UV	<p>בסעיפי כתב הכמויות הנ"ל ישנו עירוב של 2 שיטות שיריול שונות (אשר פורטו בהרחבה בדרישות המפרט הטכני לעבודות השריול), עם הצבת רף מחיר אחיד לשתיהן- האחת באמצעות השחלה בהיפוך והקשייה בחימום והשניה באמצעות משיכת שריול והקשייתו בטכנולוגיית UV. מדובר ב-2 שיטות שונות לגמרי עם פערי עלויות גדולים, ולא ניתן לתמחר את 2 השיטות באותו רף מחיר שהצבתם אשר מתאים לשריול בשיטת ההיפוך והחימום. שריול UV יקר משמעותית ודורש תוספת מחיר של כ-35% ממחיר השריול בשיטת ההיפוך, כמו בכל מכרזי השריול הקיימים בהם נדרשת טכנולוגיית ה-UV.</p>	<p>כתב כמויות פרק 01 חידוש צנרת בשיטת השריול.</p> <p>מפרט טכני לביצוע עבודות חידוש צנרת בשיטות השונות</p>	123-126	58-59, 68-69	.4
המחירים הם לפי המחירון. ללא כל שינוי.	<p>בביצוע ניפוץ בפרויקטים גדולים, בקטרים של 400 מ"מ ומעלה, ובעומקים של 2.75 מטר ואילך, נדרש ביצוע של בורות גדולים המתאמים למכונת ניפוץ הידראולית בעלת עוצמה רבה הנדרשת לעבודות מסוג זה. במקרים אלו עלות ביצוע הבורות, דיפונם והתאמתם לעמידה בעומסי המשיכה של המכונה מגיע לסכומים גבוהים לאין ערוך ממחירי היחידה שהצבתם, ועשויים במקרים מסוימים להגיע למאות אלפי ₪.</p> <p>לאור זאת נבקש לבצע תוספת מחיר משמעותית לבורות מיוחדים</p>	<p>פרק 02 חידוש צנרת בשיטת הניפוץ</p> <p>סעיפים 02.03.0040 עד סעיף 02.03.0070</p>	020-021	כתב כמויות	.5



	הנדרשים בפרויקטים בקנה מידה גדול בקטרים של 400 מ"מ ומעלה.				
יש להיצמד למפורט בתנאי הסף.	נראה כי נפלה טעות בדרישת האישור על מתן השירותים במסמך א'2, ויש לשנותו בהתאם לתנאי הסף הנדרשים בסעיף 3.2 אנא הבהרתכם.	מסמך א'2	15	.6	
הסעיף ללא שינוי	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "יהיה הקבלן אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> <p>בשורה השלישית, לאחר המילים "ו/או לאתר העבודות", יש לגרוע את המילים "מסיבה כלשהי".</p> <p>בשורה החמישית, לאחר המילים "וראו לשימוש", יש להחליף את המילים "ולשביעות רצון המזמינה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".</p>	<p><u>סעיף 23 – אחריות ושיפוי בניקיון:</u></p> <p>תת סעיף 23.1:</p>	39	.7	
הסעיף ללא שינוי	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", יש להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית".</p>	תת סעיף 23.2:	39	.8	
<p>א נדחה</p> <p>ב נדחה</p> <p>ג נדחה</p> <p>ד ימחקו המילים " והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המזמינה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור "</p>	<p>א בשורה השנייה, לאחר המילים "דרישה ראשונה בכתב", יש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה".</p> <p>ב בהמשך, לאחר המילה פיצויים", יש לגרוע את המילה "מלאים".</p> <p>ג בתחילת השורה השלישית, יש להחליף את המילים "שקבעה המזמינה", במילה "סביר".</p> <p>ד בשורה החמישית, יש להחליף את המילים "המזמינה וקביעותיה</p>	תת סעיף 23.3	39	.9	





	תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור במילים "שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".				
הסעיף ללא שינוי	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> <p>בשורה השנייה, לאחר המילים "ו/או קשור לעבודות", יש להחליף את המילה "ו/או", במילים "ואשר נגרמו עקב".</p> <p>בסיפא, לאחר המילים "שיגרם להם", יש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית".</p>	תת סעיף : 23.4	39	.10	
הסעיף ללא שינוי	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בהמשך, לאחר המילים "ו/או נזק", יש לגרוע את המילים "מכל סוג".</p> <p>בסיפא, לאחר המילים "ו/או יורשיהם", יש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית".</p>	תת סעיף : 23.5	39	.11	
א נדחה ב בסיפא, לאחר המילים "נזק לרכוש כאמור", יצוין "אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".	<p>א בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", יש להחליף את המילה בלעדית, במילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> <p>ב בסיפא, לאחר המילים "נזק לרכוש כאמור", יש להוסיף את המילים "אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול כלפי מזיק בזדון".</p>	תת סעיף : 23.6	39	.12	
הסעיף ללא שינוי	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".</p> <p>בשורה השלישית והרביעית, יש לגרוע את המילים "בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות".</p>	תת סעיף : 23.7	39	.13	



	בשורה החמישית, יש להחליף את המילים "ולשביעות רצונה של המזמינה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".				
הסעיף ללא שינוי	בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים "כל הפועל מטעמה", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו של הקבלן והיקפה".	תת סעיף : 23.10	40	.14	
א נדחה ב יצוין בסיפא "האמור לעיל בכפוף להודעה לקבלן 14 יום מראש"	א בתחילת השורה השנייה, יש להחליף את המילים "ו/או מכל סיבה אחרת". ב בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", יש להוסיף את המילים "ובלבד ששלחה קבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש".	תת סעיף : 23.11	40	.15	
הסעיף ללא שינוי	בתחילת השורה השנייה, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	<u>סעיף 24 –</u> <u>ביטוחים:</u> תת סעיף : 24.1	40	.16	
א נדחה ב יצוין בסיפא "כדי להתייחס להוראות חוזה זה ונספחיו".	א בתחילת השורה השנייה, לאחר המילה "המזמינה", יש להוסיף את המילים "באשר לחלק הרלוונטי לסעיף ביטוח זה". ב בסוף השורה, לאחר המילים "שתדרוש המזמינה", יש להוסיף את המילים "כדי להתייחס להוראות סעיף ביטוח זה".	תת סעיף : 24.3	40	.17	
א נדחה	א בשורה הרביעית ותחילת החמישית, יש לגרוע את המילים	תת סעיף : 24.4	40	.18	



ב ימחק 600,000 וירשם 500,000	"הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה".  ב בהמשך השורה החמישית, יש לתקן את גבול האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס 500,000 ₪.  ג בשורה השישית והשביעית, יש להחליף את המילים "כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג", במילים "הינו בהתאם להוראות הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי".				
הסעיף ללא שינוי	בתחילת השורה הראשונה, יש להחליף את המילים "כלי רכב וציוד", במילה "ציוד".	תת סעיף : 24.5	40	.19	
א מקובל כחלופה נוספת  ב נדחה	א בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילים "ביטוח אחריות המוצר", יש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח אחריות מקצועית".  ב בשורה השלישית, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	תת סעיף : 24.6	40-41	.20	
ניתן לקבל כחלופה נוספת	בסורה הראשונה, לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח חבות המוצר".	תת סעיף : 24.7	41	.21	
ימחק 100,000 וירשם 150,000	בסוף השורה, לאחר המילים "לא תעלה", יש לתקן את הסכום הנקוב ולהעמידו ע"ס 250,000 ₪.	תת סעיף : 24.9  תת סעיף : ד	41	.22	
מקובל	בסוף השורה, לאחר המילים "לא יחול בפוליסות", יש להוסיף את המילים "אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי דין".	תת סעיף : 24.10  תת סעיף : ב	41-42	.23	
ניתן לקבל כחלופה נוספת	בשורה הראשונה והשנייה, יש להחליף את המילים "לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות ביט של קבוצת כלל ביטוח התקפות	תת סעיף : ד	42	.24	



	במועד התחלת הביטוח", במילים "הינו בהתאם לתנאי מגדל ביט 2016".				
הסעיף הוא ללא שינוי	בשורה השנייה, לאחר המילים "שיגרם לעבודה", יש להחליף את המילים "מכל סיבה שהיא ו/או", במילים "על פי פוליסה לביטוח עבודות קבלניות". בסיפא, לאחר המילים "הקבועה בפוליסות", יש להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו החוקית".	תת סעיף : 24.11	42	.25	
נדחה	בסיפא, לאחר המילים "הקבועה בפוליסות", יש להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו החוקית".	תת סעיף : 24.14	42	.26	
ניתן לקבל כחלופה נוספת	בעמודת "נוסח ומהדורת פוליסה", יש להחליף את המילים "ביט _____", במילים "מגדל ביט 2016".	<u>נספח ד' – אישור קיום ביטוחים:</u> <u>פרקי הפוליסה:</u> <u>ביטוח עבודות קבלניות:</u>	117	.27	
א ניתן לקבל כחלופה נוספת ב ניתן לקבל כחלופה נוספת	א לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח חבות המוצר". ב בהתאם, יש לתקן את גבול האחריות הנקוב למקרה ולתקופת ביטוח ולהעמידו ע"ס 2,000,000 ש"ח.	<u>סוג ביטוח אחריות מקצועית:</u>	118	.28	
א ניתן לקבל כחלופה נוספת ב ניתן לקבל כחלופה נוספת ג ניתן לקבל כחלופה נוספת	א לאחר המילים "חבות המוצר", יש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח אחריות מקצועית". ב בהתאם, יש לתקן את גבול האחריות הנקוב למקרה ולתקופת ביטוח ולהעמידו ע"ס 2,000,000 ש"ח. ג בעמודת "קודי הכיסוי", יש לתקן את תקופת הגילוי ל-6 חודשים (קוד 332).	<u>סוג ביטוח חבות המוצר:</u>	118	.29	





ניתן לקבל כחלופה נוספת	ב"פירוט השירותים", יש להחליף קוד 009 בקודים 068 ו-069.	פירוט שירותים	119	.30	
יש להתייחס לתנאי הסף בעמ' 4 וכן לשינויים בתנאי הסף כפי שמופיע בהודעה הנפרדת על תיקון תנאי הסף	<p>תנאי סף :</p> <p>בטבלת פרויקטים בעמ' 14 לפיה אמורים להוכיח עמידה בתנאי הסף נדרש ניסיון מוכח <b>קבלן ראשי בלבד</b> ל- 3 שנים לפחות.</p> <p>בסעיף ראשי 3.2 בעמ' 4 נדרש גם כן ניסיון מוכח ל- 3 שנים לפחות <b>קבלן ראשי בלבד</b> בין השנים 2017-2020.</p> <p>למרות האמור לעיל, בסעיף 3.1.1 נדרש ניסיון בביצוע עצמי כקבלן ראשי או כקבלן משנה של קבלן ראשי בהיקף 5 מיליון ₪ בין השנים 2017-2020.</p> <p>מתבקשת הבהרה</p> <p>האם הדרישה לניסיון ביצוע גם כקבלן משנה בסעיף 3.1.1. מבטלת את הדרישה בטבלה 14 ובסעיף ראשי 3.2 לפיהם נדרש ניסיון <b>קבלן ראשי</b>, או שמתייחסת רק להיקף ביצוע מצטבר של 5.0 מיליון ₪ בין השנים 2017-2020.</p>	3.1.1	4	.31	
יש להתייחס למפורט בתנאי הסף בלבד וכן לשינויים בתנאי הסף כפי שמופיע בהודעה הנפרדת על תיקון תנאי הסף	<p>תנאי הסף :</p> <p>להוכחת עמידה בתנאי הסף נדרש למלא טבלה א' לפיה נדרש ניסיון כקבלן ראשי של 3 שנים לפחות בחידוש צנרת, וביצוע עבודת שיריור אחת לפחות בקוטר מעל 500 מ"מ ובאורך 500 מ' לפחות, וכן ניפוץ בעבודה אחת לפחות באורך 500 מ'.</p> <p>מתבקשת הבהרה :</p> <p>האם העבודות הנדרשות לתנאי הסף כמצוין לעיל מחויבות ביצוע של המציע כקבלן ראשי גם כן ?</p>	מסמך א'1	14	.32	
הבקשה מאושרת	<p>על מסמך א'2 נדרש לחתום מנכ"ל/סמנכ"ל כספים של החברה.</p> <p>מתבקש לאפשר לגורמים נוספים שלעיתים רלוונטיים יותר, המכירים</p>	3.2	4	.33	



	<p>את הביצוע בשטח לאשר בחתימתם כגון מהנדס תאגיד, סמנכ"ל הנדסה, מנהל פרויקטים של התאגיד וכו', ולצורך כך מתבקש לתקן: "אישור מלא וחתום ע"י הגורמים המוסמכים בתאגיד, שיהיו לשביעות רצון ועדת המכרזים" או ניסוח דומה לכך.</p>			
<p>תנאי הסף הם ללא שינוי למעט השינויים בתנאי הסף כפי שמופיע בהודעה הנפרדת על תיקון תנאי הסף</p>	<p>למרבה הצער חלק מהקריטריונים שנקבעו אינם משקפים "איכות" בתחום פעילות המכרז – <b>"טכנולוגיות לחידוש צנרת ללא חפירה"</b> וקיים חשש שנועדו להעדיף משתתף מסוים על פני אחרים מהתחום.</p> <p>היות והמכרז נועד להפעיל טכנולוגיות ייחודיות ומקצועיות בתחום "נישה", אין שום משמעות מקצועית רלוונטית להעדיף קבלן בעל סיווג כספי גבוה על קבלנים מקצועיים ואיכותיים לא פחות בתחום הספציפי. עד היום, באף מכרז לחידוש צנרת ללא חפירה לא הועלה קריטריון איכות מסוג זה, המעדיף סיווג קבלני ב-4 בהיקף 21.3 מיליון ₪ לפרויקט נקודתי באתר מסוים על פני סיווגים נמוכים יותר, שבהחלט מספיקים לבצע פרויקטים נקודתיים ברחוב זה או אחר בד"כ בהיקף מאות אלפי ₪ או לכל היותר כ- 2.5 מיליון המספיקים לסיווג 260 ב-1 לדוגמא, כפי המתבצע בתאגידי הגדולים בארץ, ועובדה שזה הסיווג שנדרש בתנאי הסף.</p> <p>סיווג כספי גבוה איננו מוכיח שום ידע וניסיון בתחום הספציפי של המכרז ועלול לתת יתרון לא מוצדק לקבלן שעיסוקו העיקרי הינו עבודות פיתוח והנחת צנרת בחפירה עם סיווגים גבוהים, כשניסיונו בתחום המכרז מזערי.</p> <p>מבקשים לבטל קריטריון זה שאיננו משקף איכות, ונראה שנקבע באופן לא תקין</p>	<p>טבלת איכות</p>	<p>8</p>	<p>.34</p>



יש למלא את הטופס	סעיפים 6,7 – ניסיון בשיריול וניפוץ קווי ביוב – באיזו צורה נדרשת ההוכחה? – האם למלא את טופס א'1 או בצורה אחרת?	טבלת איכות	8	.35	
הסעיף הוא ללא כל שינוי למעט השינויים בתנאי הסף כפי שמופיע בהודעה הנפרדת על תיקון תנאי הסף	מבוקש כי סעיף 3.2 יתוקן כך שניתן יהיה להציג ניסיון שיבצע הקבלן בעצמו, ללא דרישה כי הניסיון נצבר כקבלן ראשי דווקא. לחילופין, מבוקש כי המציע יידרש להציג עבודה אחת לפחות שבוצעה על ידו כקבלן ראשי, וניתן יהיה להציג את הניסיון ביתר העבודות, לצורך עמידה בתנאי הסף, אף אם בוצעו על ידי המציע כקבלן משנה. <b>ראו פירוט במכתב המצורף</b>	3.2	4	.36	
הדרישות בתנאי הסף הם ללא שינוי למעט השינויים בתנאי הסף כפי שמופיע בהודעה הנפרדת על תיקון תנאי הסף	לא ברורה הדרישה ביחס לקוטר של צנרת הביוב בה נעשו עבודות השריול, מעבר לדרישת 300 מ' (700 מ' במצטבר). מבוקש להבהיר כי אין דרישה מסוימת לקוטר יתרת הצנרת, מעבר לעבודה הספציפית הנדרשת. <b>בנוסף</b> מבוקש לקבוע היקף ניסיון סביר כך שהניסיון הנדרש בביצוע עבודות שריול בקוטר 500 מ"מ ומעלה, שבוצע על ידי המציע בעצמו (ולא על ידי קבלן משנה), בעבודה אחת, הינו באורך 200 מ' ומעלה. <b>ראו פירוט במכתב המצורף</b>	3.1.2 ) צריך להיות (3.2.2	4	.37	
הניקוד הנדרש הוא ללא כל שינוי	מבוקש לתקן את הניקוד הניתן באמות המידה שעניינן ניסיון ומחזור כספי של המציע בשנת 2019, כך שמשקלן לא יעלה על 4 נקודות בסך הכל. <b>ראו פירוט במכתב המצורף</b>	7.2.1	8	.38	
יש להיצמד לתנאי הסף והשינויים בתנאי הסף כפי שמופיע בהודעה הנפרדת על תיקון תנאי הסף	תנאי סף: בטבלת פרויקטים בעמ' 14 לפי אמורים להוכיח עמידה בתנאי הסף נדרש ניסיון בשריול מעל קוטר 500 מ"מ ובאורך 500 מ' לפחות.	3.1.2	1	.39	



	<p>בטופס א' 2 נדרש גם כן אישור לקוטר מעל 500 מ"מ ובאורך 500 מ' לפחות.</p> <p>למרות האמור, בתנאי הסף 3.1.2 נדרש אחרת – ניסיון מקוטר 500 ומעלה ואורך 300 מ'.</p> <p>נבקש הבהרתכם לסתירות, האם מקוטר 500 כולל, או מעל קוטר 500 ולאזה אורך נדרש.</p>			
--	--	--	--	--

**אישור**

נא להחזיר המסמך חתום כמפורט מטה למייל [michrazim@mei-shikma.co.il](mailto:michrazim@mei-shikma.co.il)

אני הח"מ \_\_\_\_\_ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה, הכולל \_\_\_\_\_ עמודים, במסגרת מכרז פומבי 1/2021 הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.

שם החברה \_\_\_\_\_ חותמת החברה \_\_\_\_\_

שם המאשר ותפקידו \_\_\_\_\_ חתימת המאשר \_\_\_\_\_

טלפון: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_ דוא"ל: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_