



29 אוגוסט 2023  
י"ב אלול תשפ"ג

לכבוד  
משתתפי המכרז  
א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' 14/2023 אחזקת מתקני מים וביוב ותחנות מי קיץ

**מסמך הבהרות מס' 1**

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבד בזאת תאגיד מי שקמה בע"מ (להלן: "המזמין" ו/או "התאגיד"), למסור למשתתפי המכרז שינויים והבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.

מובהר כי נוסח מסמך הבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מובהר ומודגש בזאת, כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.

על המציע לחתום על הודעה זו, וכן לצרף את העתקה החתום כחלק ממסמכי להצעתו.

**תשובות הבהרה:**

\*\*\*\*\*  
 התאגיד מבקש להבהיר, כי במסגרת ההזמנה להציע הצעות לא התייחס התאגיד לנושא העסקת קבלני המשנה (בשונה מההסכם המצורף לה). לפיכך, יובהר בזאת, כי מציע המבקש לבצע את העבודות באמצעות קבלן משנה, נדרש להציג עמידה בתנאי סף של קבלן המשנה אשר עתיד לבצע את העבודה בפועל.  
 \*\*\* כמו כן, מבקש התאגיד להבהיר כי בעמוד 54 סעיף 3ב' נרשם בשל טעות סופר כי "אספקת כ"א לניקוי בורות רטובים – ביובית וציוד בטיחות תהיה ע"י התאגיד".  
 יובהר, כי כוח האדם לניקוי בורות רטובים יהיה על הקבלן ועליו בלבד, ולא על התאגיד.  
 \*\*\*\*\*

<u>המסמך או הנספח אליו מתייחסת הבהרה</u>	<u>פרק וסעיף רלבנטיים</u>	<u>נוסח השאלה</u>	<u>תשובה</u>
5+16	3.2	<p>לבקשתכם בסעיף 3.2 יש לצרף את מסמך א(2) חתום ע"י המזמין, אבל האישור הנדרש במסמך א(2) אינו קשור לנדרש בתנאי סף 3.2 לניסיון.</p> <p>אנא הבהרתכם בנושא ו/או שינוי מסמך א(2), בנוסף האם ניתן לצרף אישור חיצוני בנוגע לעבודות הנדרשות בתנאי הסף הנ"ל?</p>	<p>האישור הנדרש בנספח א(2) מהווה המלצת הגוף המפורט בניסיון. יש לצרף נספח א(1) ובו לפרט הניסיון, ונספח א(2) ביחס לכל אחד מהמזמינים שפורטו בניסיון. לא ברור מהו אישור חיצוני. יש לצרף אישור המזמין</p>



	המפורט בנספח א(1).			
	ערבות המכרז הינה ע"ס 50,000 ₪.	נבקש להבהיר כי ערבות המסמך ע"ס חמישים אלף שקלים	5.7	מסמך א' עמוד 7
	מצ"ב.	נבקש להבהיר כי ערבות המסמך ע"ס חמישים אלף שקלים ולספק טופס ערבות מתוקן		א(4) עמוד 48
	<b>הבקשה מתקבלת</b> ובתנאי שהשירותים יסופקו על ידי החברה הנשלטת בעלת הסיווג המתאים בלבד.	נבקש להבהיר האם ניתן להתבסס על סיווג קבלני של חברה נשלטת על ידי המציע	3	מסמך א' עמוד 5
	לא מאושר.	נבקש לשנות את הנוסח לנוסח הבא: "הפעלת תחנת סניקה לביוב, או מי נגר עילי עם משאבות בהתקנה יבשה"	א' 3.3	מסמך א' עמוד 5
	לא מאושר.	נבקש להבהיר האם ניתן להגיש רפרנסים בהם התפעול מבוצע על ידי חברה נשלטת על ידי המציע	ה' 3.3	מסמך א' עמוד 5
	מאושר, ובלבד שבניסיון הרלוונטי, יכללו מתקנים בהתאם לרשום במכרז.	נבקש להבהיר האם בהגדרת "תאגיד מים וביוב או איגוד ערים לביוב" נכללות אגודות מים חקלאיות אשר מהוות, הלכה למעשה, תאגידי מים.		מסמך א'
	הצעת המחיר מתייחסת ל- 7 מתקנים ועוד 4 אופציונאליים, סה"כ - 10 מתקנים. שקלול רכיב המחיר בהצעה הזוכה יעשה לפי: הצעת המחיר לתחזוקת 7 המתקנים הקיימים תהווה 75% מהשקלול של המחיר והצעת המחיר לאחזקת 4 המתקנים העתידיים, תהווה 25% משקלול המחיר. לדוגמא: עלות אחזקת 7 מתקנים הינה 10,000 ₪ והעלות ל-4 המתקנים הינה 4,000 ₪, המחיר לטובת השיקלול	בכתב כמויות למכרז מצוינות 7 תחנות קיימות אשר מפורטות בתוך טבלה, בנוסף לכך מצוינות 3 תחנות נוספות באופציה שנדרש לתמחר, להלן השאלה: האם החברה עם ההצעה הזולה במכרז לפי איזה סה"כ תקבע? לפי הטבלה עם ה- 7 תחנות קיימות או לפי סה"כ 10 התחנות (כולל 3 באופציה)?	מסמך ב' 1 - הצעת מחיר	עמוד 23



	יהיה 1,000 + 7,500 = 8,500 ₪.			
עמוד 55	נספח א'- מפרט טכני – 4. תיקון תקלות	במקרה שבו יתבקש להחליף חלקים פגומים כגון: מתנעים רכים, דחסנים, ממירי תדר, גופי תאורה ועוד חלקים אשר עלותם יכולה להסתכם בסכום העולה על 10,000 ₪, על חשבון מי אספקת החלק?	העבודה באחריות הקבלן. רכיבים- עד לסכום של עשרת אלפים ₪ באחריות הקבלן. מעבר לסכום הנ"ל, ורק עבור רכישה/תיקון חלק/ אביזר, ישתתף התאגיד בעלות העודפת, <b>בתנאי שהצעת המחיר אושרה מראש.</b> התאגיד רשאי לבחור ספק לתיקון/רכישת הרכיב. <b>למען הסר ספק, המחירים הינם לפני מע"מ.</b>	
עמוד 36	הסכם למכרז- סעיף 14. פינוי פסולת ומשקעים	על חשבון מי פינוי הגבבה והמשקעים מהבורות הרטובים בזמן ניקוי ושאירת בורות (בתקופה של אחת לחצי שנה)?	על חשבון הקבלן. שטיפה, שאיבה ופינוי הגבבה לאתר מורשה בהצגת אסמכתאות פינוי.	
		על חשבון מי פינוי הגבבה והמשקעים	<b>לא מאושר</b>	
עמוד 18	מסמך א' (4)- ערבות מכרז	במכרז נדרש סיווג 500 ב לפי הערכתנו האומדן שלנו לא מגיע לסכום הנ"ל. לכן מבקש לשנות את הסיווג ל- 500 ב על מנת שנוכל להשתתף במכרז.	ראה הערה 2 לעיל.	
מסמך א' עמוד 8	8.1	מכיוון שטרם התקבל טופס ערבות מתוקן ולא נתקבל מענה לשאלות ההבהרה, נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז ע"מ שנוכל להכין את טופס הערבות.	<b>מאושר. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 11.9.2023 בשעה 10:00.</b>	
	ערבות הצעה	נדרש בספרות 50,000 ₪ ובמילים: מאה אלף ₪	ראה סעיף 2 לעיל.	



2.2	עיקרי ההתקשרות	אנו מבקשים להבהיר כי אין מדובר באספקת חלפים אלא בתחזוקה שוטפת ומונעת בלבד.	שאלה לא ברורה. בהתאם להוראות המכרז. ראה סעיף 9
	פינוי גבבה	האם ע"י התאגיד?	פינוי הפחים עם הגבבה באחריות העירייה.
	ניקוי תחנות ע"י ביובית	האם ע"י התאגיד?	באחריות הקבלן לנקות בור רטוב פעמים בשנה, על חשבונו. מעבר לזה אם ידרש הנ"ל, ישולם בנפרד, כפי שרשום בהסכם
17.5	נדרש מנהל עבודה לבניה	המכרז הינו מכרז תפעול. האם ניתן לוותר על דרישה זו או לחליפין שמנהל עבודה יירשם לביצוע קונקרטי של עבודות הנדסיות.	אין מניעה שמנהל העבודה ירשם לביצוע קונקרטי של עבודות הנדסיות.
27.1	מיסים	על אילו מיסים מדובר? זהו מכרז תפעול.	כל מס אשר יכול ויחול במסגרת העבודות נשוא המכרז.
	תשלום חשבונות חשמל	האם ע"י התאגיד?	תאגיד
	תשלום ארנונה	האם ע"י התאגיד?	תאגיד
	תשלום מים	האם ע"י התאגיד?	תאגיד
	עבודות חשמלאי וחלפים	האם ע"י התאגיד?	ראה התייחסות בסעיף 9 לעיל
	הוצאות סולר	האם ע"י התאגיד?	תאגיד
	הוצאות פחם פעיל	האם ע"י התאגיד?	תאגיד

**אישור**

נא להחזיר המסמך חתום כמפורט מטה **למייל** [michrazim@mei-shikma.co.il](mailto:michrazim@mei-shikma.co.il)

אני הח"מ \_\_\_\_\_ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה, הכולל \_\_\_\_\_ עמודים, במכרז מס' 14/2023 הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.

שם החברה \_\_\_\_\_ חותמת החברה \_\_\_\_\_

שם המאשר ותפקידו \_\_\_\_\_ חתימת המאשר \_\_\_\_\_

טלפון: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_ דוא"ל: \_\_\_\_\_ @

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה ובחותמת, להצעתו במכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והחוזה.

בברכה,



אריק מולה – מנכ"ל  
מי שיקמה בע"מ



חפשו אותנו  
מי שיקמה



מסן ביקורים ישראל