



איכות המים המסופקים בבית דגן דו"ח לתושבים ולצרכנים

כחלק מהשירות לציבור הרינו מתכבדים למסור לתושבי ולצרכני המים
של בית דגן דיווח על טיב המים לחודשים ינואר-מרץ 2024

בדיקת איכות המים מעוגנת ב- "תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה)
בדיקות בקטריאליות במערכת אספקת המים נעשות בנקודת דיגום מייצגות ברחבי העיר / מועצה
(כל נקודה נבדקת במחזוריות בממוצע אחד לחודש). הדגימות נלקחות ע"י דוגם מוסמך, מנקודות
דיגום שונות ברשת אספקת המים באור יהודה ונבדקו במעבדות משרד הבריאות.

במקרים של קבלת "תוצאה חריגה" מתבצעת בדיקה חוזרת תוך 24 שעות.

- במידה והתוצאה תקינה, התוצאה החריגה אינה מתבטלת ועדין מתבטאת בעמודה של אחוז החריגה.
- במידה והתוצאה שוב אינה תקינה ננקטים אמצעים למניעת הספקת מים לצרכנים עד לקבלת תוצאות תקינות.

החל משנת 2006, מתבצע דיגום לגילוי ריכוז המתכות, פלואור ורמת העכירות במים המסופקים.

| מספר תוצאות הבדיקות | | | מספר הבדיקות הבקטריולוגיות | | |
|---------------------|---------|--------|----------------------------|----------|--------------|
| אחוז החריגות | *חריגות | תקינות | בוצעו בפועל | מתוכננות | ישוב בית דגן |
| 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | בית דגן |
| מספר תוצאות הבדיקות | | | מספר הבדיקות הכימיות | | |
| אחוז החריגות | *חריגות | תקינות | בוצעו בפועל | מתוכננות | ישוב בית דגן |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בית דגן |

*חריגות

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| ממצאים לאחר טיפול | הטיפול שבוצע | תיאור החריגה |
| | | |

מתוצאות הבדיקות עולה כי איכות
מי השתייה שסופקו בבית דגן בתקופה זו מהבחינה המיקרוביאלית והכימית,
הינה טובה מאוד!