

רבעון I

שם המפעל	פרמטר	pH	צח"ב כללי [ppm]	צח"כ כללי [ppm]	מוצקים מרחפים ב 105 מעלות צלזיוס - [ppm]	מוצקים מרחפים נדיפים VSS [ppm]
תאריך / תקן	6-10		2000/800 (או עד פי 4 מצח"ב)	1000/400	פחות מ- 70% TSS	
תחנת מעבר לפסולת ביתית	7.2.2012	5.99	1117	1850	756	412

רבעון III

שם המפעל	פרמטר	צח"ב כללי [ppm]	צח"כ כללי [ppm]	מוצקים מרחפים - ב 105 מעלות צלזיוס - [ppm]	אפר - ב 550 מעלות צלזיוס - [ppm]	מוצקים מרחפים נדיפים VSS [ppm]
תאריך תקן		2000/800 (או עד פי 4 מצח"ב)	1000/400	אם גדול מ- 30% TSS יחרוג ב VSS	פחות מ- 70% TSS	
תחנת מעבר לפסולת ביתית	14.8.2012	2243	11909	6270	2090	4180

רבעון IV

שם המפעל	פרמטר	צח"ב כללי [מקק]	צח"כ כללי [מקק]	מוצקים מרחפים - ב 105 מעלות צלזיוס - [מקק]	שמנים כלליים [מג/ל]	כלוריד [מג/ל]	בורון (B) [מג/ל]	זרחן (P) [מג/ל]	מנגן (Mn) [מג/ל]	נתרן (Na) [מג/ל]
	תאריך תקן		2000/800 (או עד פי 4 מצח"ב)	1000/400	200	430	1.5	15	1	230
תחנת מעבר לפסולת ביתית	20.11.2012	9080	23671	1114	478	458	1.882	45.14	4.342	498