



איכות המים המסופקים בחולון דו"ח לתושבים ולצרכנים

**כחלק מהשירות לציבור הרינו מתכבדים למסור לתושבי ולצרכני המים
של העיר חולון דיווח על טיב המים לחודשים ינואר- מרץ 2020**

בדיקת איכות המים מעוגנת ב- "תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה)
בדיקות בקטריאליות במערכת אספקת המים נעשות בנקודות דיגום מייצגות ברחבי העיר / מועצה
(כל נקודה נבדקת במחזוריות בממוצע אחד לחודש). הדגימות נלקחות ע"י דוגם מוסמך, מנקודות
דיגום שונות ברשת אספקת המים בחולון ונבדקו במעבדות משרד הבריאות.

במקרים של קבלת "תוצאה חריגה" מתבצעת בדיקה חוזרת תוך 24 שעות.

- במידה והתוצאה תקינה, התוצאה החריגה אינה מתבטלת ועדין מתבטאת בעמודה של אחוז החריגה.
- במידה והתוצאה שוב אינה תקינה ננקטים אמצעים למניעת הספקת מים לצרכנים עד לקבלת תוצאות תקינות.

החל משנת 2006, מתבצע דיגום לגילוי ריכוז המתכות, פלואור ורמת העכירות במים המסופקים.

מספר תוצאות הבדיקות			מספר הבדיקות הבקטריולוגיות		
אחוז החריגות	*חריגות	תקינות	בוצעו בפועל	מתוכננות	ישוב חולון
0.51%	1	190	193	191	
מספר תוצאות הבדיקות			מספר הבדיקות הכימיות		
אחוז החריגות	*חריגות	תקינות	בוצעו בפועל	מתוכננות	ישוב חולון
0%	0	22	22	22	

*חריגות

ממצאים לאחר טיפול	הטיפול שבוצע	תיאור החריגה
ממצאי הדיגום החוזר 22.01.2020 יצאו תקינים.	דיווח למשרד הבריאות ביצוע שטיפת קו וביצוע דיגום חוזר ביצוע תחקיר בין הגורמים דוגם – מעבדה.	חריגה ב- קוליפורם 21.10.2020 ערך חריגה 1 קוליפורם

**מתוצאות הבדיקות עולה כי איכות
מי השתייה שסופקו בחולון בתקופה זו מהבחינה המיקרוביאלית והכימית,
הינה טובה מאוד!**



חפשו אותנו
מי שיקמה



מי שיקמה בע"מ, תאגיד המים והביוב. רח' תמנע 23, ת.ד. 15, חולון, מיקוד 5810001
טל': 03-5411500, 072-2461000 פקס: 072-2765656 www.mei-shikma.co.il